


Husets energianvändning



Energideklaration för Geijersgatan 40B, Uppsala.

- Detta hus använder 111 kWh/m² och år, varav el 5 kWh/m².
Liknande hus 136–166 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2010-12-17 av:
Leif Nilsson, Upplands Energiutredningar